

排ガスの分析結果(平成24年度)

規定項目		6ヶ月に1回以上				年に1回以上		
採取場所		焼却炉煙突測定口						
実施年月日		5月18日	11月1日			5月18日		
報告年月日		6月19日	11月15日			6月19日		排出基準
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	m <sup>3</sup> N/h	1	0.14				7.1
	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.005	0.006				0.08
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup> N	4.1	31				700
	窒素酸化物	ppm	65	65				250
ダイオキシン類		ng-TEQ/m <sup>3</sup>				0.099		1

ばいじんの除去実施状況と措置

実施年月日	通常運転時毎日
実施場所	排ガス処理施設
発生量	発生量については、別表参照