

排ガスの分析結果(平成30年度)
産業廃棄物焼却施設、一般廃棄物焼却施設併用

| 規定項目 | | 6ヶ月に1回以上 | | | | 年に1回以上 | | | |
|-------------|-------|-----------------------|--------|-------|--|--------|--------|--|------|
| 採取場所 | | 焼却炉煙突測定口 | | | | | | | |
| 実施年月日 | | 6月1日 | 11月7日 | | | 6月1日 | 11月7日 | | |
| 報告年月日 | | 7月4日 | 11月21日 | | | 7月4日 | 11月21日 | | 排出基準 |
| ばい煙量又はばい煙濃度 | 硫黄酸化物 | mN/h | 0.026 | 0.85 | | | | | 8.8 |
| | ばいじん | g/m ³ N | 0.006 | 0.006 | | | | | 0.08 |
| | 塩化水素 | mg/m ³ N | 3.8 | 32 | | | | | 700 |
| | 窒素酸化物 | ppm | 92 | 81 | | | | | 250 |
| ダイオキシン類 | | ng-TEQ/m ³ | | | | 0.026 | | | 1 |
| ガス状水銀濃度 | | ug/m ³ | | | | 0.83 | 3.6 | | 50 |
| 粒子状水銀濃度 | | ug/m ³ | | | | 0.012 | 0.002 | | 50 |

ばいじんの除去実施状況と措置

| | |
|-------|---------------|
| 実施年月日 | 通常運転時毎日 |
| 実施場所 | 排ガス処理施設 |
| 発生量 | 発生量については、別表参照 |